

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytířská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygp Praha.cz • ID: zpqai2i

Zástupci rodičů žáků ZŠ Na Šutce

Marek Pavelec, Robert Studený, Stanislav Skala

cistaskola@seznam.cz

Vaše č.j.:sine

Naše č.j.: HSHMP 45182/2011

Vyřizuje: MUDr. Floriánová, ref. Roslerová

V Praze dne 5. 10. 2011

Vážení zástupci rodičů žáků ZŠ Na Šutce,

k Vaší žádosti o provedení analýzy materiálu na obsah přítomnosti azbestových vláken, který byl dle Vašeho sdělení nalezen při obhlídce exteriéru školy cca 4 m od západní fasády, sděluji následující:


Orgán ochrany veřejného zdraví neprovádí rozbory vzorků odebraných neautorizovanými osobami a to z důvodu možné zpochybnitelnosti původu materiálů, a tím i výsledků.

Zaměstnanci Hygienické stanice hl. m. Prahy uskutečnili dne 4. 10. 2011 místní šetření v areálu předmětné stavby za přítomnosti ředitele ZŠ Na Šutce Mgr. Z. Drozdy a zástupkyně subdodavatele sanačních prací firmy Sita CZ, a. s. paní A. Šedé.

Na místě samém byly v době místního šetření nalezeny drobné úlomky obdobného charakteru jako materiál, donesený Vámi dne 3. 10. 2011. Rovněž zde bylo odbornou firmou prováděno měření ovzduší na přítomnost azbestových vláken a interiér předmětné stavby byl připravován k odborným sanačním pracím, které budou provedeny v prostorách školy. Dle závěru uvedeného místního šetření je třeba provést sanaci bezprostředního okolí předmětné stavby, která spočívá zejména v odstranění všech zbytků úlomků stavebního materiálu a eliminaci veškerého prachu v okolí školy. Požadavek odstranění všech zbytků stavebních materiálů a eliminace prachu ze stavební činnosti v okolí školy plyne z faktu, že přílohou č. 2 vyhl. č. 6/2003 Sb. se stanoví limit nejen azbestových, ale též minerálních vláken. Z pohledu rozhodování o užitelnosti stavby proto nebude relevantní pouze aspekt přítomnosti azbestových, nýbrž všech vláken, specifikovaných citovaným ustanovením.

Dále si Vás dovoluji informovat o tom, že orgán ochrany veřejného zdraví postupuje v součinnosti s Městkou částí Praha 8 a s odborem výstavby Úřadu Městské části Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8, ve věci vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Stavební úpravy základní školy spočívající ve snížení energetické náročnosti objektu“ Praha 8 –Troja, č.p. 440, Na Šutce 28. To znamená, že při závěrečné kontrolní prohlídce stavby musí být zástupci HSHMP předloženy všechny požadované doklady, zejména výsledky měření koncentrace azbestu a minerálních vláken ve vnitřním a venkovním prostředí školy.

V případě, že výsledky kontrolní prohlídky, včetně požadovaných dokladů, nebudou vyhovovat požadavkům platné legislativy, orgán ochrany veřejného zdraví nevystaví kladné stanovisko k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu a je připraven využít veškerých kompetencí k tomu, aby chráněné vnitřní prostory stavby školy nebyly do doby odstranění nedostatků využívány.


MUDr. Jarmila Rázová, Ph.D.
náměstek ředitele pro odbornou činnost

Hygienická stanice hl. m. Prahy
se sídlem v Praze
POVĚŘENÝ ŘÍZENÍM
Rytířská 12, 110 01 Praha 1
poštovní přihrádka 203
tel.: 296 336 700, fax: 224 212 335

Na vědomí:

1. Mgr. M. Roubíček, zástupce starosty MČ Praha 8
2. Odbor výstavby, ÚMČ, Praha 8

Stránka 1 z 1