

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytířská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygpraha.cz • ID: zpqai2i

Úřad městské části Praha 8
k rukám Mgr. Martina Roubíčka
zástupce starosty
Zenklova 35
180 48 Praha 8 - Libeň
IČ 00063797

Vaše č.j.: sine
Naše č.j.: HSHMP 46057/2011
Vyřizuje: MUDr. J. Rážová, Ph.D.

V Praze dne 12.10.2011

Sdělení ve věci měření azbestových a minerálních vláken v objektech ZŠ Na Šutce a v ZŠ Hovorčovická, Praha 8

Vážený pane magistře,

v návaznosti na náš telefonický rozhovor dne 11. 10. 2011 ve věci zamýšleného počtu měření koncentrace azbestových a minerálních vláken pro účely závěrečné kontrolní prohlídky stavby předcházející vydání kolaudačního souhlasu staveb, z nichž rezultuje řešení problémů s výskytem azbestových a minerálních vláken, si dovoluujeme upozornit na bod 6.1.4. ČSN EN ISO16000-7, ve smyslu kterého v každém prostoru odstraňování větším než 10 m² je třeba provést odběr nejméně 2 vzorků.

V návaznosti na citované ustanovení proto upozorňujeme, že pouze za předpokladu dodržení citovaného, ale i dalších ustanovení předmětné ČSN může Hygienická stanice hl. m. Prahy směrem k veřejnosti vyslovit odborný názor o reálné eliminaci rizika ohrožení zdraví azbestovými a minerálními vlákny ve vnitřních prostorech ZŠ Na Šutce a ZŠ Hovorčovická, Praha 8.

S pozdravem

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
náměstek ředitele pro odbornou činnost

‘otisk úředního razítka’